

CÔNG TY
ĐIỆN LỰC QUẢNG NGÃI
ĐIỆN LỰC
THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 419/ĐLQN-KD

Nghĩa Lộ, ngày 14 tháng 9 năm 2026

V/v phát triển điện mặt trời mái nhà tự
sản xuất, tự tiêu thụ của Chủ đầu tư Bà
Lê Thị Bích Hà

Kính gửi: UBND phường Nghĩa Lộ

Điện lực Thành phố Quảng Ngãi nhận được văn bản số 2677/UBND-KT ngày 11/9/2026 của UBND phường Nghĩa Lộ về việc phát triển nguồn điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ có đấu nối với hệ thống điện quốc gia của Bà Lê Thị Bích Hà. Về vấn đề này, Điện lực Thành phố Quảng Ngãi có ý kiến như sau:

1. Về thông tin nguồn ĐMTMN đăng ký phát triển:

a) Thông tin cá nhân đăng ký phát triển:

- Mã khách hàng: PC06AA0854788
- Tên khách hàng: Lê Thị Bích Hà;
- Địa chỉ: 60 Trần Tế Xương, phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam;
- Số điện thoại: 0935040579;
- Email: Không có

b) Công suất lắp đặt:

- Tổng công suất tấm quang điện (kWp): 7,2 kWp;
- Tổng sản lượng điện lưu trữ tại hệ thống lưu trữ điện (nếu có, kWh): 16 kWh;
- Tổng công suất định mức của các bộ chuyển đổi nghịch lưu-Inverter (kW): 6 kW.

c) Vị trí lắp đặt: 60 Trần Tế Xương, phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam.

d) Phương án đấu nối vào hệ thống điện quốc gia: Tại vị trí cột III/5 đường dây hạ áp sau Trạm biến áp Bùi Thị Xuân 1 (400kVA), thuộc phạm vi quản lý của Điện lực Thành phố Quảng Ngãi.

e) Phương án xử lý sản lượng điện dư: Không bán sản lượng điện dư.

2. Với công suất đăng ký phát triển như trên, nguồn ĐMTMN sẽ không gây quá tải lưới điện của Điện lực Thành phố Quảng Ngãi.

3. Sau khi hoàn thành lắp đặt nguồn điện, đề nghị chủ đầu tư thông tin kịp thời cho Điện lực Thành phố Quảng Ngãi để phối hợp trong công tác quản lý vận hành.

Điện lực Thành phố Quảng Ngãi phản hồi để UBND phường Nghĩa Lộ được biết.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Bà Lê Thị Bích Hà (phối hợp);
- QNPC (báo cáo);
- Lưu: VT, KD.

KT. TRƯỞNG ĐIỆN LỰC
PHÓ TRƯỞNG ĐIỆN LỰC



Nguyễn Thị Kim Anh