

CÔNG TY
ĐIỆN LỰC QUẢNG NGÃI
ĐIỆN LỰC
THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 585/ĐLQN-KD

Nghĩa Lộ, ngày 01 tháng 10 năm 2026

V/v phát triển điện mặt trời mái nhà tự
sản xuất, tự tiêu thụ của Chủ đầu tư
Ông Lê Nhất linh

Kính gửi: UBND phường Nghĩa Lộ

Điện lực Thành phố Quảng Ngãi nhận được văn bản số 2887/UBND-KT ngày 28/9/2026 của UBND phường Nghĩa Lộ về việc phát triển nguồn điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ có đấu nối với hệ thống điện quốc gia của Ông Lê Nhất Linh. Về vấn đề này, Điện lực Thành phố Quảng Ngãi có ý kiến như sau:

1. Về thông tin nguồn ĐMTMN đăng ký phát triển:

a) Thông tin cá nhân đăng ký phát triển:

- Mã khách hàng: PC06AA0819624

- Tên khách hàng: Lê Nhất Linh

- Địa chỉ: 257 An Dương Vương, Phường Nghĩa Lộ, Tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam

- Số điện thoại: 0945740909; Email: không có

Công suất lắp đặt:

- Tổng công suất tấm quang điện (kWp): 8,75 kWp;

- Tổng sản lượng điện lưu trữ tại hệ thống lưu trữ điện (nếu có, kWh): 16 kWh;

- Tổng công suất định mức của các bộ chuyển đổi nghịch lưu-Inverter (kW): 6 kW.

b) Vị trí lắp đặt: 257 An Dương Vương, Phường Nghĩa Lộ, Tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam.

c) Phương án đấu nối vào hệ thống điện quốc gia: Tại vị trí cột II/2 đường dây hạ áp sau Trạm biến áp Trần Cao Vân 1 (250kVA), thuộc phạm vi quản lý của Điện lực Thành phố Quảng Ngãi.

d) Phương án xử lý sản lượng điện dư: Không bán sản lượng điện dư.

2. Với công suất đăng ký phát triển như trên, nguồn ĐMTMN sẽ không gây quá tải lưới điện của Điện lực Thành phố Quảng Ngãi.

3. Sau khi hoàn thành lắp đặt nguồn điện, đề nghị chủ đầu tư thông tin kịp thời cho Điện lực Thành phố Quảng Ngãi để phối hợp trong công tác quản lý vận hành.

Điện lực Thành phố Quảng Ngãi phản hồi để UBND phường Nghĩa Lộ được biết.

Trân trọng./.

Nơi nhận: 

- Như trên;
- Ông Lê Nhất Linh (phối hợp);
- QNPC (báo cáo);
- Lưu: VT, KHK, KD.

KT. TRƯỞNG ĐIỆN LỰC
PHÓ TRƯỞNG ĐIỆN LỰC




Nguyễn Thị Kim Anh