

Số: 600/ĐLQN-KD

Nghĩa Lộ, ngày 06 tháng 10 năm 2026

V/v phát triển điện mặt trời mái nhà tự
sản xuất, tự tiêu thụ của Chủ đầu tư
Ông Nguyễn Quốc Vương

Kính gửi: UBND phường Nghĩa Lộ

Điện lực Thành phố Quảng Ngãi nhận được văn bản số 2962/UBND-KT ngày 02/10/2026 của UBND phường Nghĩa Lộ về việc phát triển nguồn điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ có đấu nối với hệ thống điện quốc gia của Ông Nguyễn Quốc Vương. Về vấn đề này, Điện lực Thành phố Quảng Ngãi có ý kiến như sau:

1. Về thông tin nguồn ĐMTMN đăng ký phát triển:

a) Thông tin cá nhân đăng ký phát triển:

- Mã khách hàng: PC06AA0859026

- Tên khách hàng: Nguyễn Quốc Vương

- Địa chỉ: 27A Khu dân cư Tây Trương Định, Tổ 14 Phường Nghĩa Lộ, Tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam

- Số điện thoại: 0934974876; Email: không có

Công suất lắp đặt:

- Tổng công suất tấm quang điện (kWp): 5,04 kWp;

- Tổng sản lượng điện lưu trữ tại hệ thống lưu trữ điện (nếu có, kWh): 0 kWh;

- Tổng công suất định mức của các bộ chuyển đổi nghịch lưu-Inverter (kW): 5 kW.

b) Vị trí lắp đặt: 27A KDC Tây Trương Định, Tổ 14, P. Nghĩa Lộ, T. Quảng Ngãi, VN.

c) Phương án đấu nối vào hệ thống điện quốc gia: Tại vị trí cột I/1/3b/3 đường dây hạ áp sau Trạm biến áp Khu dân cư phía tây đường Trương Định (250kVA), thuộc phạm vi quản lý của Điện lực Thành phố Quảng Ngãi.

d) Phương án xử lý sản lượng điện dư: Không bán sản lượng điện dư.

2. Với công suất đăng ký phát triển như trên, nguồn ĐMTMN sẽ không gây quá tải lưới điện của Điện lực Thành phố Quảng Ngãi.

3. Sau khi hoàn thành lắp đặt nguồn điện, đề nghị chủ đầu tư thông tin kịp thời cho Điện lực Thành phố Quảng Ngãi để phối hợp trong công tác quản lý vận hành.

Điện lực Thành phố Quảng Ngãi phản hồi đề UBND phường Nghĩa Lộ được biết.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ông Nguyễn Quốc Vương (phối hợp);
- QNPC (báo cáo);
- Lưu: VT, KHK, KD.



Nguyễn Thị Kim Anh